

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक

4633 / 1सी०बी०

दिनांक : 02.12.2020

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
वाराणसी।

विषय :- मान्यता के लिए एन०बी०सी० के सन्दर्भ में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक-शून्य दिनांक-23.11.2020,

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, प्रबन्धक, ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल, खुशहाल नगर सेक्टर-ए, नटिनिया दाई, बड़ालालपुर, पोस्ट लमही, जिला-वाराणसी के नेशनल बिल्डिंग कोड के लिए निर्गत आख्या जो इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, को सत्यापन के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

B.S.A

Wt
CDO
3/12/2020

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

सेवा में

ग्रुप विभागा आदेशिका
वाटिका

आयरी क्रमांक... 4950/1-08
दिनांक... 02-12-2020

विषय- मान्यता के लिए NBC के संबंध में

महोदय,

आपके विवरण है कि आपका जिस विवरण
(कूल अनुदान) जोर वसा लाल कुट वाटिका
को NBC प्रमाण प्राप्त मान्यता के
लिए आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि आप विवरण
को NBC प्रमाण पर विवरण कट
को गहन रूप से जांच लें।

EXN PWD PD

NR

CD

23/11/2020

Yash
Singh

S. A.

24-11-2020

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक

2

1 ली० बी०

दिनांक 2-1-2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल,
खुशहाल नगर-सेक्टर-ए,
नटिनिया दाई, बडालालपुर
पोस्ट-लमही, जिला-वाराणसी।

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड के अन्तर्गत विद्यालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक-जी०डी०ई०एस०/536/2016 दिनांक 21.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके विद्यालय कक्षा-12 तक की जाँच अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। विद्यालय नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुरूप पाया गया।

आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक - चेकलिस्ट।

सचवापत

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
वाराणसी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी।

ज्ञानदीप इंजीनियरिंग स्कूल, सुरक्षा कक्षा - सेक्टर - F
 नारिनीया दाई, बडालालपुर, पो- 011001, जिला - वाराणसी

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
 सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-01 से 08) हेतु चेकलिस्ट


क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आरख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	—
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी0) है?	43291.00m ²
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है?	हाँ
9.	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12.	क्या कक्षा की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बासण्डीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ नहीं
15.	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी0 ऊँचाई 2.0 मी0) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ

एकर्यापन

21/12/2020

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
 प्रान्तीय खण्ड, लोक शिक्षण विभाग
 वाराणसी

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक सिप्रंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ



अवर अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि० विभाग
वाराणसी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.
वाराणसी

सहायक



वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
वाराणसी